


PLANTA BAIXA
Esc: 1:50

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Ponto de Luz no teto; Potência:150Watts; Número do circuito: 1; Identificação do Interruptor: e
	Ponto de Luz no teto; Lâmpada de Vapor Metálico; Potência:250Watts; Número do circuito: 1; Identificação do Interruptor: e
	Ponto de Luz no solo; Lâmpada de Vapor Metálico; Potência:250Watts; Número do circuito: 1; Identificação do Interruptor: e
	Ponto de Luz no teto; Lâmpada Fluorescente; Potência: 100 Watts; Número do circuito: 1; Identificação do Interruptor: e
	Interruptor simples (1 seção)
	Interruptor duplo (2 seções)

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Interruptor paralelo
	Tomada baixa a 30 cm do piso acabado
	Tomada média a 130 cm do piso acabado
	Tomada alta a 220 cm do piso acabado
	Caixa de saída alta a 220 cm do piso acabado (6000 VA)
	Quadro geral de distribuição

DIAGRAMA UNIFILAR



QUADRO DE PREVISÃO DE CARGAS

DEPENDÊNCIA	ILUMINAÇÃO		TUG		TUE					
	Nº PONTOS	POT. TOTAL UNIT. (V.A.)	POT. TOTAL UNIT. (V.A.)	Nº PONTOS	POT. TOTAL UNIT. (V.A.)	POT. TOTAL UNIT. (V.A.)	TIPO	QTD	POT. TOTAL UNIT. (V.A.)	POT. TOTAL UNIT. (V.A.)
Platêia	6	250	1500	2	100	200	-	0	0	0
Cozinha	4	100	400	6	100	600	-	0	0	0
Copa	4	100	400	5	100	500	-	0	0	0
Varanda / Externo	5	250	1000	0	100	0	-	0	0	0
TOTAIS	19		3300	13		1300				4600
TOTAL GERAL										4600

Espaço reservado para carimbos e observações:



1491 3622-4789 | scheffer@scheffer.eng.br
Rua Alberto Dalcamelle 1 282 | sala 101
Ed. Le Premier | Centro | 89900-000
São Miguel do Oeste | SC

Obra: Centro de Cultura e Turismo de Pitangueira

Proprietário: Prefeitura Municipal de Tunápolis

Endereço: Linha Pitangueira, Tunápolis, SC. Área total: 240,03 m²

Projeto: Elétrico Item: Planta Baixa, Legenda, Diagrama Unifilar, Quadro de Previsão de Cargas

Escala: Indicada Desenho: Leandro Data: 03/03/2015 Prancha:

Responsável Técnico: Leandro Scheffer Engenheiro Civil - Me. CREA-SC 065293-3