LEGENDA DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO
	EXTINTOR PQS 4,0 KG
LOTAÇÃO MÁXIMA DE 100 PESSOAS CORPO DE BOMBEIROS	PLACA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30x30cm, COM OS SEGUINTES DIZERES "LOTAÇÃO MÁXIMA XXX PESSOAS" "CORPO DE BOMBEIROS". O TAMANHO DAS LETRAS DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TAMANHO DA PLACA DE MODO QUE ASSEGURE A MELHOR LEGEBILIDADE POSSÍVEL. A PLACA DEVERÁ SER EM ACRÍLICO NA COR BRANCA COM LETRAS VERMELHAS.
SAÍDA	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA COM SETA E COM LUMINÁRIA
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO COM LUMINÁRIA
	PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,EQUIPADO COM LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA,MÍNIMO 2x9 W - 600 LUMENS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, ALTURA DE MONTAGEM CONFORME PROJETO NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX PARA DESNÍVEIS E 3 LUX EM PLANOS
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EQUIPADO C OM LÂMPADA HALOGENADA, 2x55 W - 12V,COM BATERIA ISENTA DE MANUTENÇÃO. AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, ALTURA DE MONTAGEM INDICADA EM PLANTA.
	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)
	DETECTORES DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	DISPOSITIVO SONORO DO ALARME DE INCÊNDIO
	DISPOSITIVO VISUAL DO ALARME DE INCÊNDIO

TABELA DE ACABAMENTOS
1 PISO EM GRANITINA
2 PISO CERÂMICO
3 PISO CONCRETO
FORRO EM MADEIRA
FORRO EM PVC
1 TIJOLO A VISTA
2 REVESTIMENTO CERÂMICO
2 REVESTIMENTO EM REBOCO

LAR DO IDOSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Tunápolis

Endereço: Rua Padre Balduíno Rambo , Tunápolis, SC

Área total do Projeto: 757,77 m²

Projeto: **PPCI**

Item: **Planta Baixa**

Escala: Indicada

Desenho: Leonardo

Data: 15/09/2023

Prancha: 2

Responsável Técnico:

LEONARDO IVES MASSING MOREIRA:01023189054

Assinado de forma digital por LEONARDO IVES MASSING MOREIRA:01023189054
Dados: 2024.02.09 08:46:53 -03'00'

Leonardo I. Massing Moreira

Engenheiro Civil - CREA-SC 140.221-0